

# 感染防止 + 火災予防

Infection prevention Fire prevention

## ● 消毒用アルコールの多くが「危険物」です!!

消防法に定める「**危険物第4類アルコール類**」を  
取り扱っているという意識を持ってください。

## ● 火気の近くで使用しない


小さな火源でも簡単に火が着くのが「**危険物**」です。  
絶対に火気の近くに置いたり、使用しないでください。

## ● 換気のよい場所で使用する

気化した可燃性蒸気は空気より重く、低い場所に溜まりやすいことから  
注意が必要です。可燃性蒸気を溜めないよう換気を行ってください。

## ● 保管場所は高温となる場所を避ける

直射日光が当たる場所などに保管するとアルコールが熱され、  
**可燃性蒸気**が発生します。保管場所は慎重に選んでください。



感染防止対策として、消毒用アルコール(危険物)を使用する場合の注意点



消毒用  
アルコール

飛沫感染防止用  
ビニールシート

感染防止対策として、ビニールシートを設置する場合の注意点

## ● 火気の近くには設置しないでください。

一般的なビニールシートは、燃えやすい素材が使用されています。

**コンロなどの火気周辺や、高温となる照明器具の近くには設置しないでください。**

## ● 消防用設備等の障害になっていませんか？

火災の発生を知らせるための**自動火災報知設備等の感知器**が覆われていませんか？

**スプリンクラー設備のヘッド**付近に設置して、散水障害になっていませんか？

**避難口や誘導灯・誘導標識**が見えにくくなる場所に設置していませんか？

「まもる」まち・とくしま

ご不明な点は、下記までお問い合わせください↓↓↓

徳島市消防局

(お問い合わせ) 消防局予防課 656-1193

東消防署予防係 656-1195

TOKUSHIMA CITY FIRE DEPT.

西消防署予防係 631-0119