令和６年度　水質検査結果

No.	採水地点		津田小学校											
	項　目	採水月日	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
			16											
－	天候		曇											
－	気温	(℃)	20.2											
－	水温	(℃)	18.3											
1	一般細菌	(個/mℓ)	0											
2	大腸菌	(MPN/100mℓ)	不検出											
3	カドミウム及びその化合物	(mg/ℓ)	0.0003 未満											
4	水銀及びその化合物	(mg/ℓ)	0.00005 未満											
5	セレン及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001 未満											
6	鉛及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001 未満											
7	ヒ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001 未満											
8	六価クロム化合物	(mg/ℓ)	0.002 未満											
9	亜硝酸態窒素	(mg/ℓ)	0.004 未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/ℓ)	0.001 未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/ℓ)	0.5											
12	フッ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.08 未満											
13	ホウ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.1 未満											
14	四塩化炭素	(mg/ℓ)	0.0002 未満											
15	１，４－ジオキサン	(mg/ℓ)	0.005 未満											
16	シス－１，２－ジクロロエチレン及びトランス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.004 未満											
17	ジクロロメタン	(mg/ℓ)	0.002 未満											
18	テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.001 未満											
19	トリクロロエチレン	(mg/ℓ)	0.001 未満											
20	ベンゼン	(mg/ℓ)	0.001 未満											
21	塩素酸	(mg/ℓ)	0.06 未満											
22	クロロ酢酸	(mg/ℓ)	0.002 未満											
23	クロロホルム	(mg/ℓ)	0.006											
24	ジクロロ酢酸	(mg/ℓ)	0.003 未満											
25	ジブロモクロロメタン	(mg/ℓ)	0.01 未満											
26	臭素酸	(mg/ℓ)	0.001 未満											
27	総トリハロメタン	(mg/ℓ)	0.01											
28	トリクロロ酢酸	(mg/ℓ)	0.003 未満											
29	ブロモジクロロメタン	(mg/ℓ)	0.003											
30	ブロモホルム	(mg/ℓ)	0.009 未満											
31	ホルムアルデヒド	(mg/ℓ)	0.008 未満											
32	亜鉛及びその化合物	(mg/ℓ)	0.1 未満											
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/ℓ)	0.02											
34	鉄及びその化合物	(mg/ℓ)	0.03 未満											
35	銅及びその化合物	(mg/ℓ)	0.1 未満											
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/ℓ)	4											
37	マンガン及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001 未満											
38	塩化物イオン	(mg/ℓ)	5											
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/ℓ)	36											
40	蒸発残留物	(mg/ℓ)	60											
41	陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.02 未満											
42	ジェオスミン	(mg/ℓ)	0.000001 未満											
43	２－メチルイソボルネオール	(mg/ℓ)	0.000001											
44	非イオン界面活性剤	(mg/ℓ)	0.002 未満											
45	フェノール類	(mg/ℓ)	0.0005 未満											
46	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	(mg/ℓ)	0.3											
47	ｐＨ値		7.1											
48	味		異常なし											
49	臭気		異常なし											
50	色度	(度)	0.5 未満											
51	濁度	(度)	0.1 未満											
－	残留塩素	(mg/ℓ)	0.3											
－	判定		上水水質基準適合											

（　）の数値について、送配水施設内で濃度が上昇しないため、浄水施設出口で検査を実施し、その結果を表記する。