

令和6年度 水質検査結果

No.	項目	採水地点 採水月日	南丁ポンプ所																	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3						
			24																	
-	天候		曇																	
-	気温 (°C)		22.7																	
-	水温 (°C)		16.9																	
1	一般細菌 (個/ml)		0																	
2	大腸菌 (MPN/100ml)		不検出																	
3	カドミウム及びその化合物 (mg/l)		0.0003 未満																	
4	水銀及びその化合物 (mg/l)		(0.00005 未満)																	
5	セレン及びその化合物 (mg/l)		0.001 未満																	
6	鉛及びその化合物 (mg/l)		0.001 未満																	
7	ヒ素及びその化合物 (mg/l)		0.001 未満																	
8	六価クロム化合物 (mg/l)		0.002 未満																	
9	亜硝酸態窒素 (mg/l)		0.004 未満																	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/l)		0.001 未満																	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/l)		0.5																	
12	フッ素及びその化合物 (mg/l)		0.08 未満																	
13	ホウ素及びその化合物 (mg/l)		0.1 未満																	
14	四塩化炭素 (mg/l)		0.0002 未満																	
15	1, 4-ジオキサン (mg/l)		0.005 未満																	
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/l)		0.004 未満																	
17	ジクロロメタン (mg/l)		0.002 未満																	
18	テトラクロロエチレン (mg/l)		0.001 未満																	
19	トリクロロエチレン (mg/l)		0.001 未満																	
20	ベンゼン (mg/l)		0.001 未満																	
21	塩素酸 (mg/l)		0.06 未満																	
22	クロロ酢酸 (mg/l)		0.002 未満																	
23	クロロホルム (mg/l)		0.006 未満																	
24	ジクロロ酢酸 (mg/l)		0.003 未満																	
25	ジブロモクロロメタン (mg/l)		0.01 未満																	
26	臭素酸 (mg/l)		0.001 未満																	
27	総トリハロメタン (mg/l)		0.01																	
28	トリクロロ酢酸 (mg/l)		0.003 未満																	
29	ブロモジクロロメタン (mg/l)		0.004																	
30	ブロモホルム (mg/l)		0.009 未満																	
31	ホルムアルデヒド (mg/l)		0.008 未満																	
32	亜鉛及びその化合物 (mg/l)		0.1 未満																	
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/l)		0.02																	
34	鉄及びその化合物 (mg/l)		0.03 未満																	
35	銅及びその化合物 (mg/l)		0.1 未満																	
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/l)		5																	
37	マンガン及びその化合物 (mg/l)		0.001 未満																	
38	塩化物イオン (mg/l)		5																	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/l)		42																	
40	蒸発残留物 (mg/l)		(62)																	
41	陰イオン界面活性剤 (mg/l)		(0.02 未満)																	
42	ジェオスミン (mg/l)																			
43	2-メチルイソボルネオール (mg/l)																			
44	非イオン界面活性剤 (mg/l)		(0.002 未満)																	
45	フェノール類 (mg/l)		(0.0005 未満)																	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/l)		0.3																	
47	pH値		7.6																	
48	味		異常なし																	
49	臭気		異常なし																	
50	色度 (度)		0.5 未満																	
51	濁度 (度)		0.1 未満																	
-	残留塩素 (mg/l)		0.4																	
-	判定		上水水質基準適合																	

() の数値について、送配水施設内で濃度が上昇しないため、浄水施設出口で検査を実施し、その結果を表記する。