令和６年度　水質検査結果

No.	採水地点		眉山公園											
	項　目	採水月日	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
			3											
－	天候		雨											
－	気温	(℃)	13.0											
－	水温	(℃)	13.6											
1	一般細菌	(個/mℓ)	0											
2	大腸菌	(MPN/100mℓ)	不検出											
3	カドミウム及びその化合物	(mg/ℓ)	0.0003 未満											
4	水銀及びその化合物	(mg/ℓ)												
5	セレン及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001 未満											
6	鉛及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001 未満											
7	ヒ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001 未満											
8	六価クロム化合物	(mg/ℓ)	0.002 未満											
9	亜硝酸態窒素	(mg/ℓ)	0.004 未満											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/ℓ)												
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/ℓ)	0.5											
12	フッ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.08 未満											
13	ホウ素及びその化合物	(mg/ℓ)	0.1 未満											
14	四塩化炭素	(mg/ℓ)												
15	１，４－ジオキサン	(mg/ℓ)												
16	シス－１，２－ジクロロエチレン及びトランス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/ℓ)												
17	ジクロロメタン	(mg/ℓ)												
18	テトラクロロエチレン	(mg/ℓ)												
19	トリクロロエチレン	(mg/ℓ)												
20	ベンゼン	(mg/ℓ)												
21	塩素酸	(mg/ℓ)	0.06 未満											
22	クロロ酢酸	(mg/ℓ)												
23	クロロホルム	(mg/ℓ)												
24	ジクロロ酢酸	(mg/ℓ)												
25	ジブロモクロロメタン	(mg/ℓ)												
26	臭素酸	(mg/ℓ)												
27	総トリハロメタン	(mg/ℓ)												
28	トリクロロ酢酸	(mg/ℓ)												
29	ブロモジクロロメタン	(mg/ℓ)												
30	ブロモホルム	(mg/ℓ)												
31	ホルムアルデヒド	(mg/ℓ)												
32	亜鉛及びその化合物	(mg/ℓ)	0.1 未満											
33	アルミニウム及びその化合物	(mg/ℓ)	0.01											
34	鉄及びその化合物	(mg/ℓ)	0.03 未満											
35	銅及びその化合物	(mg/ℓ)	0.1 未満											
36	ナトリウム及びその化合物	(mg/ℓ)												
37	マンガン及びその化合物	(mg/ℓ)	0.001 未満											
38	塩化物イオン	(mg/ℓ)	5											
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/ℓ)												
40	蒸発残留物	(mg/ℓ)												
41	陰イオン界面活性剤	(mg/ℓ)												
42	ジェオスミン	(mg/ℓ)												
43	２－メチルイソボルネオール	(mg/ℓ)												
44	非イオン界面活性剤	(mg/ℓ)												
45	フェノール類	(mg/ℓ)												
46	有機物(全有機炭素(ＴＯＣ)の量)	(mg/ℓ)	0.3 未満											
47	ｐＨ値		7.2											
48	味		異常なし											
49	臭気		異常なし											
50	色度	(度)	0.5 未満											
51	濁度	(度)	0.1 未満											
－	残留塩素	(mg/ℓ)	0.3											
－	判定		上水水質基準適合											